

**सोलापूर ट्रान्समिशन लि.
(टोरंट पॉवर लिमिटेडची १००% पूर्ण मालकीची उपकंपनी)
२, धरम मार्ग, चाणक्यपुरी,
नवी दिल्ली -110021**

**नोटीस
(वीज अधिनियम २००३ च्या उपकलम (२) कलम १५ अन्वये)**

१. सोलापूर ट्रान्समिशन लिमिटेडचे २, धरम मार्ग, चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली -110021 येथे नोंदणीकृत कार्यालय असून, कंपनी अधिनियम, २०१३ अन्वये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कंपनीने विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १५ च्या उपकलम (१) अन्वये केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाकडे ट्रान्समिशन लाइन, सबस्टेशन व इतर मालमत्तेसंदर्भात ट्रान्समिशन लायसन्स देण्यासाठी अर्ज केला आहे. ज्याचा तपशील खाली दिला आहे:

महाराष्ट्रातील सोलापुरातील RE SEZ प्रकल्पातून वीज काढण्यासाठी आंतरराज्य प्रेषण यंत्रणा (Inter state Transmission system) (१५०० मेगावॉट)

स. ना.	प्रेषण घटकाचे नाव	क्षमता/कि.मी.	वार्षिक प्रेषण शुल्क (वार्षिक कोटी रुपयांमध्ये)	कार्यान्वीत वेळापत्रक	टिप्पणी
१.	<p>सोलापूर पीएसयेथे 400/220 kV, 4 x 500 MVA ICT, 2 x 125 MVAR, 420 kV बस रिअॅक्टरची स्थापना</p> <p>भविष्यातील तरतुदी : सामावून घेण्यासाठी जागा :</p> <ul style="list-style-type: none"> 400/220 kV, 500 MVA ICT आयसीटी सह संबंधित बेज - 6 नग. स्विचेबल लाइन रिअॅक्टर्ससह 400 kV लाइन बेज: 12 नग. 420 kV, 2x125 MVAr बस रिअॅक्टर विथ बेज 15 नगख 220 kV लाइन बेज 220 kV स्तरावर (3 संच) आणि 400 kV स्तरावर (1 संच) सेक्शनलायझर व्यवस्था 220 kV टीबीसी बेज - 3 नग. 	<p>400/220 kV, 500 MVA ICT - 4 नग.</p> <p>400 kV ICT बेज - 4 नग.</p> <p>220 kV ICT बेज - 4 नग.</p> <p>400 kV लाइन बेज - 2 नग.</p> <p>सोलर पार्क</p> <p>इंटरकनेक्शनसाठी 220 kV लाइन बेज - 5 नग.</p> <p>125 MVAr, 420 kV बस रिअॅक्टर - 2 नग</p> <p>400 kV बस रिअॅक्टर खाडी: 2 नग.</p> <p>220 kV टीबीसी बेज - 1 नग.</p> <p>220 kV बीसी बेज - 1 नग.</p>	50	प्रभावी तारखेपासून 24 महिने	

	• 220 kV बीसी बेज- 3 नग.				
२.	सोलापूर पीएस-सोलापूर (पीजी) 400 kV डी / सी लाइन (काड एसीएसआर / एएएसी / एएल 59 मूस समतुल्य)	मार्गाची लांबी ~ 30 कि.मी.			
३.	2 नग. सोलापूर पीएस- सोलापूर (पीजी) 400 kV डी/सी लाइन समाप्ती करण्यासाठी सोलापूर (पीजी) एस/एस येथे 400 kV लाइन बेज.	400 kV लाइन बेज - 2 नग [सोलापूर (पीजी) साठी]			

टीप: सोलापूर पीएस- सोलापूर (पीजी) 400 kV डी/सी लाइन बंद करण्यासाठी पॉवरग्रिड सोलापूर (पीजी) येथे 400 kV बेज -2 क्रमांकांसाठी जागा उपलब्ध करून देईल.

- आयोगासमोर दाखल केलेली संपूर्ण अर्ज आणि इतर कागदपत्रे कोणत्याही व्यक्तीद्वारे प्राप्त करण्यासाठी <https://www.torrentpower.com> वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. आयोगा द्वारे निर्दिष्ट कार्यपद्धतीनुसार, अर्जची तपासण्यासाठी टोरंट पॉवर लिमिटेडचे नोंदणीकृत कार्यालय, ६००, तपोवन, अंबावाडी, अहमदाबाद -३८००१५ येथे श्री मिहीर ठक्कर किंवा आयोगाचे कार्यालयवर उपलब्ध आहेत.
- आक्षेप आणि प्रस्ताव असल्यास त्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत याचिका कर्त्याला हरकती/सूचनांची प्रत देऊन सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (तिसरा व चौथा मजला, चंद्रलोक इमारत, ३६, जनपथ, नवी दिल्ली- ११०००१) यांच्याकडे दाखल कराव्यात.

स्थळ : अहमदाबाद
दिनांक : 28.03.2024

एसडी/-
सोलापूर ट्रान्समिशन लि.
मिहीर ठक्कर